

松本工場 焼却炉	2014年 3月度実績
----------	-------------

作成日：2014年4月8日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量 (単位)
汚泥	1,355 (t/月)
木くず	0 (t/月)
紙くず	0 (t/月)
廃プラスチック類	0 (t/月)
合計	1,355 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	減温塔出口	バグフィルター出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2014年2月10日	2013年7月2日
測定結果受領日		2014年2月21日	2013年8月26日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	0.5未満 vol. ppm	-
	ばいじん	0.005未満 g/m ³ N	-
	塩化水素	16 vol. ppm	-
	窒素酸化物	200 vol. ppm	-
	ダイオキシン類	-	0.13 ng-TEQ/m ³ N

排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (規則第12条の7の2第1項第8号イ)

種類	処分した産廃 数量(単位)
汚泥	0 (t/月)
廃プラスチック類	0 (t/月)
ばいじん	0 (t/月)
燃え殻	0 (t/月)
紙くず	0 (t/月)
合計	0 (t/月)

2011年 6月、埋立処分終了届提出済み。

2. 残余容量 (規則第12条の7の2第1項第8号リ)

測定年月日	残余容量(m ³)
-	860

残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ロ)

・2014年3月4日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ハ)

・2014年3月4日点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ)

測定項目	単位	上流No1	上流No2	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	6.3	4.5	20.4	20.2

採取日：2014年3月8日、測定日：2014年3月8日

6. 放流水点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ)

測定項目	単位	総合排水
pH	-	7.2
BOD	mg/L	6.0
COD	mg/L	16
SS	mg/L	4
窒素含有量	mg/L	1.8

最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。
3月度実績平均値を記載しています。