

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (規則第12条の7の2第1項第8号イ)

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	169	(t/月)
ばいじん	119	(t/月)
燃え殻	158	(t/月)
合計	446	(t/月)

2. 残余容量 (規則第12条の7の2第1項第8号リ)

測定年月日	残余容量(m ³)
2013年11月4日	45,431

残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ロ)

5月10日、修理予定正面左側遮水シート約3m角破れ(4月22日点検時発見)修理完了
5月6日、12日、19日、26日 点検 異常なし

4. 遮水工点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ハ)

5月6日、12日、19日、26日 点検 異常なし

5. 地下水点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ)

測定項目	単位	上流	下流
電気伝導率	ms/m	濁水	6.70
塩化物イオン	mg/L	濁水	8.40

採取日：2014年5月6日、結果受領日：2014年5月12日

6. 放流水点検 (規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ)

測定項目	単位	総合排水
pH	-	7.1
BOD	mg/L	27.5
SS	mg/L	20.9
窒素含有量	mg/L	1.0

最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

pH、BOD、SSは5月度実績平均値を記載しています。

窒素含有量は5月6日測定値です。