

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

平成26年8月1日より休止

静岡県廃棄物リサイクル課届出(8/19)

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 (規則第12条の7の2第1項第1号イ)

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
木くず	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
紙くず	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
廃プラスチック類	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
合計	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) (規則第12条の7の2第1項第1号ロ)

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	減温塔出口	バグフィルター出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況 (規則第12条の7の2第1項第1号ハ)

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果 (規則第12条の7の2第1項第1号ニ)

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2014年7月3日	2014年4月10日
測定結果受領日		2014年7月9日	2014年5月23日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫酸化合物	1未満 ppm	-
	ばいじん	0.01未満 g/m ³ N	-
	塩化水素	1未満 mg/m ³ N	-
	窒素酸化物	34 cm ³ /m ³ N	-
	ダイオキシン類	-	0.00084 ng-TEQ/m ³ N

排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。