

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類		工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
産業 廃 棄 物	汚泥	320 (t/月)	143 (t/月)	463 (t/月)
	木くず	0.0 (t/月)	0 (t/月)	0.0 (t/月)
	紙くず	0.8 (t/月)	0 (t/月)	0.8 (t/月)
	廃プラスチック類	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
合計		321 (t/月)	143 (t/月)	464 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口(煙道部)
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)	排ガス処理設備(電気集塵機)	排ガス処理設備(スクラバー)
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙		ダイオキシン類	
採取位置		排気塔		排気塔	
採取した年月日		2015年5月21日		2015年5月21日	
測定結果受領日		2015年6月9日		2015年6月19日	
測定頻度		6ヶ月に1回以上		1年に1回以上	
濃度	硫酸化物	0.2未満	ppm	-	
	ばいじん	0.015未満	g/m ³ N	-	
	塩化水素	7.6未満	mg/m ³ N	-	
	窒素酸化物	78	cm ³ /m ³ N	-	
	ダイオキシン類	-		0.000001	ng-TEQ/m ³ N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	290 (t/月)	0 (t/月)	290 (t/月)
木くず	1.1 (t/月)	0 (t/月)	1.1 (t/月)
紙くず	7 (t/月)	0 (t/月)	7 (t/月)
廃プラスチック類	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
合計	298 (t/月)	0 (t/月)	298 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	排気塔
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。

詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)	排ガス処理設備(スクラバー)
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2015年4月7日	2014年11月18日
測定結果受領日		2015年4月17日	2015年1月7日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	2.4 ppm	—
	ばいじん	0.004 g/m ³ N	—
	塩化水素	4未満 mg/m ³ N	—
	窒素酸化物	120 cm ³ /m ³ N	—
	ダイオキシン類	—	0.20 ng-TEQ/m ³ N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。