

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

### 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 (規則第12条の7の2第1項第1号イ)

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	1,916 (t/月)	0 (t/月)	1,916 (t/月)
木くず	0 (t/月)	0 (t/月)	0 (t/月)
紙くず	512 (t/月)	0 (t/月)	512 (t/月)
廃プラスチック類	425 (t/月)	0 (t/月)	425 (t/月)
合計	2,853 (t/月)	0 (t/月)	2,853 (t/月)

### 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) (規則第12条の7の2第1項第1号ロ)

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	減温塔出口	バグフィルター出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

### 3. ばいじん除去の実施状況 (規則第12条の7の2第1項第1号ハ)

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

ばいじん除去は連続で行っています。

### 4. 排ガスの分析結果 (規則第12条の7の2第1項第1号ニ)

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2015年8月21日	2015年9月2日   2015年9月4日
測定結果受領日		2015年8月28日	2015年9月18日   2015年9月25日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫酸化合物	5 ppm	-
	ばいじん	< 0.0005 g / m <sup>3</sup> N	-
	塩化水素	< 0.97 mg / m <sup>3</sup> N	-
	窒素酸化物	61 ppm	-
	ダイオキシン類	-	0.00034   0.0021 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。