

日南工場 7号ボイラー	2016年 1月度実績
-------------	-------------

作成日：2016年2月12日
 修正日：2019年1月31日
 下線箇所修正

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	4,619 (t/月)	0 (t/月)	4,619 (t/月)
木くず	26 (t/月)	0 (t/月)	26 (t/月)
紙くず	6 (t/月)	0 (t/月)	6 (t/月)
廃プラスチック類	150 (t/月)	262 (t/月)	412 (t/月)
合計	4,801 (t/月)	262 (t/月)	5,063 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
 詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙		ダイオキシン類	
採取位置		排気塔		排気塔	
採取した年月日		2015年12月8日		2015年10月1日	
測定結果受領日		2016年1月4日		2015年11月4日	
測定頻度		6ヶ月に1回以上		1年に1回以上	
濃度	硫黄酸化物	150	vol. ppm	—	
	ばいじん	0.001未満	g/m ³ N	—	
	塩化水素	13.0	mg/m ³ N	—	
	窒素酸化物	54	vol. ppm	—	
	ダイオキシン類	—		0.000000021	ng-TEQ/m ³ N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
がれき類	0	(t/月)
合計	0	(t/月)

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m ³)
2015年3月3日	147

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・2016年1月5日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・2016年1月5日点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	26.4	97.8	97.6
塩化物イオン	mg/L	11.0	77.0	43.0

※ 採取日：2016年1月5日、測定日：2016年1月5日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.7
BOD	mg/L	5.2
COD	mg/L	5.8
SS	mg/L	4.1
窒素含有量	mg/L	2.8

※ 採取日：2016年1月14日、結果受領日：2016年1月21日

日南工場 隈谷新処分場	2016年 1月度実績
-------------	-------------

作成日：2016年2月12日
 修正日：2019年1月31日
 下線箇所修正

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	6	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
ばいじん	106	(t/月)
燃え殻	53	(t/月)
合計	165	(t/月)

※ 2011年3月、完成。
 2011年4月、使用開始。

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m ³)
2015年3月3日	112,641

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・2016年1月5日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・2016年1月5日点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	21.6	53.8	97.6
塩化物イオン	mg/L	7.1	7.1	43.0

※ 採取日：2016年1月5日、測定日：2016年1月5日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.8
BOD	mg/L	22.0
COD	mg/L	9.6
SS	mg/L	34.0
窒素含有量	mg/L	1.9

※ 採取日：2016年1月14日、結果受領日：2016年1月21日