

釧路工場 No. 1 処分場	2017年 3月度実績
----------------	-------------

作成日：2017年4月5日
 修正日：2019年1月31日
 下線箇所修正

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0.00	(t/月)
ばいじん	0.00	(t/月)
燃え殻	0.00	(t/月)
合計	0.00	(t/月)

2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m ³)
2015年4月8日	9,413.2

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・2017年3月27日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・2017年3月27日点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流
電気伝導率	ms/m	71.0	14.80

※ 採取日：2017年3月29日、測定日：2017年3月29日 測定結果異常なし。

6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	総合排水
pH	-	7.0～7.5
BOD	mg/L	61
COD	mg/L	53
SS	mg/L	17

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 3月度実績平均値を記載しています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0.00	(t/月)
ばいじん	0.00	(t/月)
燃え殻	0.00	(t/月)
廃プラスチック類	1.21	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	0.03	(t/月)
金属くず	0.00	(t/月)
がれき類	0.00	(t/月)
木くず	0.00	(t/月)
紙くず	0.00	(t/月)
ゴムくず	0.00	(t/月)
合計	1.24	(t/月)

2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m ³)
2016年4月6日	22,941.8

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・2017年3月27日点検の結果、異常なし。

4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・2017年3月27日点検の結果、異常なし。

5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流
電気伝導率	ms/m	71.0	18.22

※ 採取日：2017年3月29日、測定日：2017年3月29日 測定結果異常なし。

6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	総合排水
pH	-	7.0～7.5
BOD	mg/L	61
COD	mg/L	53
SS	mg/L	17

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 3月度実績平均値を記載しています。