

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

## 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) | 外部受託数量<br>(単位) | 合計数量<br>(単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥       | 305 (t/月)     | 0 (t/月)        | 305 (t/月)    |
| 木くず      | 1.1 (t/月)     | 0 (t/月)        | 1.1 (t/月)    |
| 紙くず      | 4 (t/月)       | 0 (t/月)        | 4 (t/月)      |
| 廃プラスチック類 | 0 (t/月)       | 0 (t/月)        | 0 (t/月)      |
| 合計       | 310 (t/月)     | 0 (t/月)        | 310 (t/月)    |

## 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

|      | 燃焼ガス温度  | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 集塵機入口     | 排気塔         |
| 測定結果 | 連続測定    | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

## 3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) | 排ガス処理設備(スクラバー) |
|--------------|------------------|----------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             | 連続除去           |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

## 4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

|         |         | ばい煙                                   | ダイオキシン類                     |
|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔                                   | 排気塔                         |
| 採取した年月日 |         | 2017年5月9日                             | 2016年10月14日                 |
| 測定結果受領日 |         | 2017年5月31日                            | 2016年11月4日                  |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上                              | 1年に1回以上                     |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | 1.8 ppm                               | —                           |
|         | ばいじん    | 0.002 g/m <sup>3</sup> N              | —                           |
|         | 塩化水素    | 4未満 mg/m <sup>3</sup> N               | —                           |
|         | 窒素酸化物   | 120 cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | —                           |
|         | ダイオキシン類 | —                                     | 0.028 ng-TEQ/m <sup>3</sup> |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。