

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

## 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) | 外部受託数量<br>(単位) | 合計数量<br>(単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥       | 2,691 (t/月)   | 0 (t/月)        | 2,691 (t/月)  |
| 木くず      | 51 (t/月)      | 0 (t/月)        | 51 (t/月)     |
| 紙くず      | 2 (t/月)       | 0 (t/月)        | 2 (t/月)      |
| 廃プラスチック類 | 74 (t/月)      | 107 (t/月)      | 181 (t/月)    |
| 合計       | 2,818 (t/月)   | 107 (t/月)      | 2,925 (t/月)  |

※ 2019年4月 木くずの減容化率見直しを実施。

## 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

|      | 燃焼ガス温度  | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 集塵機入口     | 集塵機出口       |
| 測定結果 | 連続測定    | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

## 3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
|--------------|------------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

## 4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

|         |         | ばい煙        |                     | ダイオキシン類     |                         |
|---------|---------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔        |                     | 排気塔         |                         |
| 採取した年月日 |         | 2019年4月8日  |                     | 2018年10月15日 |                         |
| 測定結果受領日 |         | 2019年4月26日 |                     | 2018年11月20日 |                         |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上   |                     | 1年に1回以上     |                         |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | 330        | vol. ppm            | —           |                         |
|         | ばいじん    | 0.001未満    | g/m <sup>3</sup> N  | —           |                         |
|         | 塩化水素    | 2.7未満      | mg/m <sup>3</sup> N | —           |                         |
|         | 窒素酸化物   | 55         | vol. ppm            | —           |                         |
|         | ダイオキシン類 | —          |                     | 0.00014     | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

| 種類       | 処分した産廃<br>数量(単位) |       |
|----------|------------------|-------|
| 汚泥       | 0                | (t/月) |
| 廃プラスチック類 | 0                | (t/月) |
| 燃え殻      | 0                | (t/月) |
| がれき類     | 0                | (t/月) |
| 合計       | 0                | (t/月) |

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

| 測定年月日     | 残余容量(m <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------------------|
| 2015年3月3日 | 147                   |

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。4月度異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・1回/日の点検実施中。4月度異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

| 測定項目   | 単位   | 上流   | 下流No1 | 下流No2 |
|--------|------|------|-------|-------|
| 電気伝導率  | ms/m | 20.3 | 83.5  | 96.6  |
| 塩化物イオン | mg/L | 10.0 | 78.0  | 41.0  |

※ 採取日：2019年4月1日、測定日：2019年4月1日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

| 測定項目  | 単位   | 放流水 |
|-------|------|-----|
| pH    | -    | 7.6 |
| BOD   | mg/L | 0.6 |
| COD   | mg/L | 4.4 |
| SS    | mg/L | 6.0 |
| 窒素含有量 | mg/L | 2.2 |

※ 採取日：2019年4月8日、結果受領日：2019年4月18日

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

| 種類       | 処分した産廃<br>数量(単位) |       |
|----------|------------------|-------|
| 汚泥       | 50               | (t/月) |
| 廃プラスチック類 | 0                | (t/月) |
| ばいじん     | 70               | (t/月) |
| 燃え殻      | 37               | (t/月) |
| 合計       | 157              | (t/月) |

※ 2011年3月、完成。  
2011年4月、使用開始。

2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

| 測定年月日     | 残余容量(m <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------------------|
| 2019年2月5日 | 92,266                |

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・1回/日の点検実施中。4月度異常なし。

4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・1回/日の点検実施中。4月度異常なし。

5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

| 測定項目   | 単位   | 上流   | 下流No1 | 下流No2 |
|--------|------|------|-------|-------|
| 電気伝導率  | ms/m | 18.0 | 46.0  | 96.6  |
| 塩化物イオン | mg/L | 3.0  | 10.0  | 41.0  |

※ 採取日：2019年4月1日、測定日：2019年4月1日

6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

| 測定項目  | 単位   | 放流水 |
|-------|------|-----|
| pH    | -    | 7.0 |
| BOD   | mg/L | 1.4 |
| COD   | mg/L | 4.5 |
| SS    | mg/L | 8.8 |
| 窒素含有量 | mg/L | 1.8 |

※ 採取日：2019年4月8日、結果受領日：2019年4月18日