

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類 | 工場内数量 (単位) | 外部受託数量 (単位) | 合計数量 (単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥 | 0 (t/月) | 0 (t/月) | 0 (t/月) |
| 木くず | 0 (t/月) | 0 (t/月) | 0 (t/月) |
| 紙くず | 0 (t/月) | 0 (t/月) | 0 (t/月) |
| 廃プラスチック類 | 0 (t/月) | 0 (t/月) | 0 (t/月) |
| 合計 | 0 (t/月) | 0 (t/月) | 0 (t/月) |

* 2012年2月 休止届出済み(4/21より休止)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

| | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 集塵機入口 | 集塵機出口 |
| 測定結果 | 停止中 | 停止中 | 停止中 |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
 詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

| | 排ガス処理設備(スクラバー) | 排ガス処理設備(電気集塵機) |
|--------------|----------------|----------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 停止中 | 停止中 |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

| | | ばい煙 | ダイオキシン類 |
|---------|---------|-------------------------------------|---------------------------|
| 採取位置 | | 排気塔 | 排気塔 |
| 採取した年月日 | | - | - |
| 測定結果受領日 | | - | - |
| 測定頻度 | | 6ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | - ppm | - |
| | ばいじん | - g/m ³ N | - |
| | 塩化水素 | - mg/m ³ N | - |
| | 窒素酸化物 | - cm ³ /m ³ N | - |
| | ダイオキシン類 | - | - ng-TEQ/m ³ N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類 | 工場内数量 (単位) | 外部受託数量 (単位) | 合計数量 (単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥 | 3,748 (t/月) | 18 (t/月) | 3,766 (t/月) |
| 木くず | 0.1 (t/月) | 0.1 (t/月) | 0.2 (t/月) |
| 紙くず | 0.0 (t/月) | 0 (t/月) | 0 (t/月) |
| 廃プラスチック類 | 733 (t/月) | 0 (t/月) | 733 (t/月) |
| 合計 | 4,481 (t/月) | 18 (t/月) | 4,499 (t/月) |

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

| | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 集塵機入口 | 集塵機出口 |
| 測定結果 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

| | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
|--------------|------------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

| | | ばい煙 | ダイオキシン類 |
|---------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 採取位置 | | 排気塔 | 排気塔 |
| 採取した年月日 | | 2019年1月22日 | 2018年9月5日 |
| 測定結果受領日 | | 2019年1月31日 | 2018年10月15日 |
| 測定頻度 | | 6ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 |
| 濃度 | 硫酸化物 | 0.3 ppm | — |
| | ばいじん | 0.002 g/m ³ N | — |
| | 塩化水素 | 1未満 mg/m ³ N | — |
| | 窒素酸化物 | 58 cm ³ /m ³ N | — |
| | ダイオキシン類 | — | 0.013 ng-TEQ/m ³ N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。