

|            |            |
|------------|------------|
| 大分工場 #1焼却炉 | 2022年8月度実績 |
|------------|------------|

作成日：2022年9月8日

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

### 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) | 外部受託数量<br>(単位) | 合計数量<br>(単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥       | 928 (t/月)     | 0 (t/月)        | 928 (t/月)    |
| 木くず      | 1 (t/月)       | 0 (t/月)        | 1 (t/月)      |
| 紙くず      | 554 (t/月)     | 0 (t/月)        | 554 (t/月)    |
| 廃プラスチック類 | 1,483 (t/月)   | 0 (t/月)        | 1,483 (t/月)  |
| 合計       | 2,966 (t/月)   | 0 (t/月)        | 2,966 (t/月)  |

### 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

|      | 燃焼ガス温度  | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 減温塔出口     | バグフィルター出口   |
| 測定結果 | 連続測定    | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

### 3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

|              |                  |
|--------------|------------------|
|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

### 4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

|         |         | ばい煙                        | ダイオキシン類                          |
|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔                        | 排気塔                              |
| 採取した年月日 |         | 2022年8月4日                  | 2022年5月27日                       |
| 測定結果受領日 |         | 2022年8月18日                 | 2022年6月13日                       |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上                   | 1年に1回以上                          |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | <2 ppm                     | —                                |
|         | ばいじん    | <0.0007 g/m <sup>3</sup> N | —                                |
|         | 塩化水素    | <1 mg/m <sup>3</sup> N     | —                                |
|         | 窒素酸化物   | 50 ppm                     | —                                |
|         | ダイオキシン類 | —                          | 0.000057 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。