

|            |             |
|------------|-------------|
| 佐賀工場 #1焼却炉 | 2023年10月度実績 |
|------------|-------------|

作成日：2023年11月10日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) | 外部受託数量<br>(単位) | 合計数量<br>(単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥       | 1,237 (t/月)   | 266 (t/月)      | 1,503 (t/月)  |
| 木くず      | 0 (t/月)       | 29 (t/月)       | 29 (t/月)     |
| 紙くず      | 59 (t/月)      | 2 (t/月)        | 61 (t/月)     |
| 廃プラスチック類 | 647 (t/月)     | 90 (t/月)       | 737 (t/月)    |
| 合計       | 1,943 (t/月)   | 387 (t/月)      | 2,330 (t/月)  |

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

|      | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|--------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 二次燃焼室内 | 減温塔出口     | 排気塔         |
| 測定結果 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

|              |                  |
|--------------|------------------|
|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

|         |         | ばい煙         |                     | ダイオキシン類    |                         |
|---------|---------|-------------|---------------------|------------|-------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔         |                     | 排気塔        |                         |
| 採取した年月日 |         | 2023年9月27日  |                     | 2023年7月13日 |                         |
| 測定結果受領日 |         | 2023年10月12日 |                     | 2023年8月9日  |                         |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上    |                     | 1年に1回以上    |                         |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | 10未満        | ppm                 | —          |                         |
|         | ばいじん    | 0.002未満     | g／m <sup>3</sup> N  | —          |                         |
|         | 塩化水素    | 52未満        | mg／m <sup>3</sup> N | —          |                         |
|         | 窒素酸化物   | 110         | ppm                 | —          |                         |
|         | ダイオキシン類 | —           |                     | 0.0160     | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。