

|            |             |
|------------|-------------|
| 佐賀工場 #1焼却炉 | 2023年11月度実績 |
|------------|-------------|

作成日：2023年12月11日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) | 外部受託数量<br>(単位) | 合計数量<br>(単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥       | 1,064 (t/月)   | 324 (t/月)      | 1,388 (t/月)  |
| 木くず      | 0 (t/月)       | 37 (t/月)       | 37 (t/月)     |
| 紙くず      | 62 (t/月)      | 1 (t/月)        | 63 (t/月)     |
| 廃プラスチック類 | 665 (t/月)     | 99 (t/月)       | 764 (t/月)    |
| 合計       | 1,791 (t/月)   | 461 (t/月)      | 2,252 (t/月)  |

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録)〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

|      | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|--------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 二次燃焼室内 | 減温塔出口     | 排気塔         |
| 測定結果 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

|              |                  |
|--------------|------------------|
|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

|         |         | ばい煙                      | ダイオキシン類                        |
|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔                      | 排気塔                            |
| 採取した年月日 |         | 2023年11月8日               | 2023年7月13日                     |
| 測定結果受領日 |         | 2023年11月27日              | 2023年8月9日                      |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上                 | 1年に1回以上                        |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | 10未満 ppm                 | —                              |
|         | ばいじん    | 0.002 g／m <sup>3</sup> N | —                              |
|         | 塩化水素    | 72 mg／m <sup>3</sup> N   | —                              |
|         | 窒素酸化物   | 130 ppm                  | —                              |
|         | ダイオキシン類 | —                        | 0.0160 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。