作成日: 2025年10月6日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量(規制第1)		
汚泥	645		
木くず	0.0	(t/月)	
紙くず	0.0	(t /月)	
廃プラスチック類	606	(t/月)	
合計	1,250	(t/月)	

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) [規則第12条の7の2第1項第1号ロ]

٠.	ベグピング・パス ひ 1万 ファ・ファーケーマン つくがら マスニーがい バスニー ロッポケー てがに対しない アンス・マンと オー・スタル・コープ				
		燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
	測定位置	一次燃焼室上部	バグフィルター入口煙道		
	測定結果	連続測定	連続測定	連続測定	

[※] 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。 詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況 [規則第12条の7の2第1項第1号ハ]

٠.	している。日本は、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに	
		排ガス処理設備(バグフィルター)
	ばいじんの除去を行った日	連続除去

[※] ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果 「規則第12条の7の2第1項第1号二〕

排刀人の方付 指来 「規則第12余の7の2第1項第1号—」							
		ばい煙		ダイオキシン類			
採取	2位置	煙突前煙道		煙突前煙道			
採取した年月日 2025年4月18日			2024年10月25日				
測定結	測定結果受領日 2025年5月2日		2024年11月20日				
測定頻度 6ヶ月に1回以上		1年に1回以上					
	硫黄酸化物	0.5未満	vol. ppm	-			
	ばいじん	0.007未満	g∕m³N	-			
濃度	塩化水素	0.7	mg∕m³N	-			
	窒素酸化物 53	vol. ppm	-				
	ダイオキシン類	_		0.0093	ng-TEQ/m³N		

[※] 排がスの分析は外部計量証明事業所で行っています。