作成日: 2025年10月7日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分し <i>†</i> 数量(<u>i</u>	
汚泥	0.00	(t/月)
ばいじん	0.00	(t/月)
燃え殻	0.00	(t /月)
合計	0.00	(t/月)

2. 残余容量 〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

<u> </u>		
測定年月日	残余容量(m³)	
2025年4月10日~11日	9,952	

- ※ 残余の埋立量は年に1回測定
- 3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]
 - ・2025年9月16日点検の結果、異常なし。
- 4. 遮水工点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕
 - ・2025年9月16日点検の結果、異常なし。
- 5. 地下水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号二、ホ~チ〕

測定項目	単位	上流	下流	
電気伝導率	ms/m	58.0	27.7	測定結果異常なし。

- ※ 採取日:2025年9月16日、測定日:2025年9月16日
- 6. 放流水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号二、ホ~チ〕

1911 P. (1989) St. -			
測定項目	単位	総合排水	
рН	-	7.1 ~ 7.5	
BOD	mg/L	29	
COD	mg/L	55	
SS	mg/L	18	

- ※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。
- ※ 9月度実績平均値を記載しています。

作成日: 2025年10月7日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	<u> </u>	
汚泥	124.16	(t/月)
ばいじん	0.00	(t/月)
燃え殻	0.00	(t /月)
廃プラスチック類	3.34	(t /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	0.02	(t/月)
金属くず	1.38	(t /月)
がれき類	0.00	(t /月)
木くず	0.00	(t/月)
紙くず	0.00	(t /月)
ゴムくず	0.00	(t/月)
合計	128.90	(t/月)

2. 残余容量 〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m³)
2025年4月10日~11日	20,112

[※] 残余の埋立量は年に1回測定

- 3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]
 - ·2025年9月16日点検の結果、異常なし。
- 4. 遮水工点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕
 - ・2025年9月16日点検の結果、異常なし。
- 5. 地下水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号二、ホーチ〕

測定項目	単位	上流	下流	
電気伝導率	ms/m	58.0	15.25	測定結果異常なし。

※ 採取日:2025年9月16日、測定日:2025年9月16日

6. 放流水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号二、ホ~チ〕

測定項目	単位	総合排水
РΗ	-	7.1 ~ 7.5
BOD	mg/L	29
COD	mg/L	55
SS	mg/L	18

- ※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。
- ※ 9月度実績平均値を記載しています。