東海工場　芝川製造所　バイオマスボイラー	2026年9月度実績

作成日：2026年10月2日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）	外部受託数量（単位）	合計数量（単位）
汚泥	120 （t／月）	0 （t／月）	120 （t／月）
木くず	0 （t／月）	0 （t／月）	0.0 （t／月）
紙くず	0 （t／月）	0 （t／月）	0.0 （t／月）
廃プラスチック類	0 （t／月）	0 （t／月）	0 （t／月）
合計	120 （t／月）	0 （t／月）	120 （t／月）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	排気塔
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況 〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)	排ガス処理設備(スクラバー)
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果 〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2026年4月9日	2025年10月8日
測定結果受領日		2026年4月27日	2025年12月2日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	2 ppm	ー
	ばいじん	0.002 g／m^3N	ー
	塩化水素	2 mg／m^3N	ー
	窒素酸化物	150 cm^3／m^3N	ー
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ー	0.045 ng-TEQ/m^3

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。